



Uwagi

1. Złącza probiercze Z1 - Z8 zainstalować na wysokości 1,4 m nad terenem
2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziołmem fundamentowym
3. Zwody odprowadzające podłączyć z pokryciem dachu (blachodachówka)

Wypadkowa oporność uzienienia  $R_u \leq 10 \text{ Ohm}$

<b>ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW</b>			
<b>I KANALIZACJI W OLSZTYNIE</b>			
TRESC:		OBJEKT:	
Instalacje odgromowa		SUV Szczytno gm. Zabuki	
Nr rys.	Operownik	Skala:	
10	mgr inż. Krzysztof Ostrowski	1:50	
Data:	Projektant:	Brand:	
2016-01	mgr inż. Krzysztof Nakoneczny	elektr.	