



Laski, dnia 24.07.2023 r.

SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.
ul. Warszawska 10A
06-400 Ciechanów

GMD.WP.34.2023

Termin ważności: 23.07.2026

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO
ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI POWYŻEJ 10 m³/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E**

Wydano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133. poz. 891).

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.07.2023 r. GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektu: **projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego**, celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb: ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków do następujących odbiorników:

I.p.	Urządzenie	szt.	Moc odbiornika [kW]	Moc razem [kW]
1.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.	1	150	150
2.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa	21	11	231
Razem:				381

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi: **30 m³/h**

Liczba układów pomiarowych: **1 szt.**

Roczny pobór paliwa gazowego: **ok. 9 500 m³/rok**

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: **I kw. 2025 r.**

I. Adres przyłączanego obiektów:

Obiekt: **budynek mieszkalny wielorodzinny – budynek nr 1**
Numery działek: **119, 120/1**
Obręb: **0026 Żaluski**
Ulica/adres: **al. Robiniowa**
Miejscowość: **Żaluski**
Gmina: **Żaluski**

II. Tytuł prawny do nieruchomości:

Prawo własności: do okazania podczas podpisywania umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- ciepło spalania 39,5 MJ/m³
- ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 200 ÷ 300 kPa
- ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru 1,8 ÷ 3,6 kPa

III. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej i dostarczenia paliwa gazowego jest budowa:

1. **Gazociągu** /* przyłącza gazowego /* DN 63 PE o długości do 15,0 mb na odcinku od gazociągu bazowego w drodze gminnej – aleja Robionowa, dz. nr ew. 127/4 obręb 0026 Żaluski do miejsca wskazanego na planowaną lokalizację punktu redukcyjno-pomiarowego na nieruchomości Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, **poprzez działkę o nr ew. 127/4 obręb 0026 Żaluski, stanowiącą drogę gminną oraz działkę o nr ew. 119 obręb 0026 stanowiącą własność Gminy Żaluski. Warunkiem wybudowania przyłącza jest uzyskanie od wszystkich właścicieli ww. działek zgód na budowę przyłącza gazowego ś/c zawartych w decyzjach administracyjnych oraz porozumieniu między przedsiębiorstwem energetycznym Gaz Mazowsze Dystrybucja Sp. z o. o., a właścicielem nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu.**
2. Punktu redukcyjno-pomiarowego ś/c o przepustowości Q_{MAX}=40 m³/h
3. Instalacji gazowej wewnętrznej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie.



- IV. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:**
1. Miejsce usytuowania gazomierza – w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego ciśnienia;
 2. Gazomierz miechowy G25, reduktor FMS $Q_{MAX}=50m^3/h$
 3. Punktu redukcyjno – pomiarowy wyposażać w zawór klapowy MAG-3 DN50.
- V. Granica własności sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o.:**
Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o. i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie armatura odcinająca dopływ paliwa gazowego usytuowana w stacji redukcyjno-pomiarowej,
- VI. Projektowany koszt wykonania przyłączenia:**
1. W zakresie, o którym mowa w rozdziale III. pkt. 1 i 2, na dzień wystawienia niniejszego dokumentu, koszt wykonania przyłączenia wyniesie **4 038,40 zł netto** plus podatek VAT – **brutto 4 967,23 zł.**
 2. Ostateczna opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej” taryfę dla paliw gazowych.
- VII. Rozpoczęcie procesu związanego z przyłączeniem do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. zrealizowane będzie w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia i nastąpi po:**
1. Zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o., a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie. Zawarcie umowy nastąpi na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,
 2. Zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowym, o którym mowa w rozdziale IV, zgodnie z wymogami GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. określonymi w rozdziale V i obowiązującymi przepisami.
- VIII. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią:**
podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o., na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
- IX. Informacje ogólne:**
1. GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za nakłady poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej.
 3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz **uzgodnienia z GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. lokalizacji urządzeń, o których mowa w rozdziale IV.** Projekt budowlany należy uzgodnić przez uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Do uzgodnienia należy dostarczyć projekt budowlany w 5 egzemplarzach (4 egzemplarze dla inwestora, 1 egzemplarz dla GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o.).
 4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych.

UWAGA:

1. Okres ważności Warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi 3 lata od daty ich wystawienia.
2. Zawarcie z GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. Umowy o przyłączenie do sieci gazowej przedłuża ważność Warunków przyłączenia do dnia zrealizowania inwestycji przyłączeniowej.
3. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o.
4. Wpływ na czas realizacji przyłączenia mają w szczególności:
 - niezależne od GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej;
 - utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych;
 - siła wyższa.

.....
(potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis wnioskodawcy)

GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

.....
Ramigijusz Gorzyński
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo gazownicze)



Laski, dnia 24.07.2023 r.

SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.
ul. Warszawska 10A
06-400 Ciechanów

GMD.WP.35.2023

Termin ważności: 23.07.2026

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO
ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI POWYŻEJ 10 m³/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E**

Wydano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133. poz. 891).

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.07.2023 r. GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektu: **projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego**, celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb: ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków do następujących odbiorców:

l.p.	Urządzenie	szt.	Moc odbiornika [kW]	Moc razem [kW]
1.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.	1	150	150
2.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa	21	11	231
Razem:				381

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi: **30 m³/h**Liczba układów pomiarowych: **1 szt.**Roczny pobór paliwa gazowego: **ok. 9 500 m³/rok**Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: **I kw. 2025 r.****I. Adres przyłączanego obiektów:**

Obiekt: **budynek mieszkalny wielorodzinny – budynek nr 2**
Numery działek: **119, 120/1**
Obręb: **0026 Załuski**
Ulica/adres: **al. Robiniowa**
Miejscowość: **Załuski**
Gmina: **Załuski**

II. Tytuł prawny do nieruchomości:**Prawo własności:** do okazania podczas podpisywania umowy o przyłączenie do sieci gazowej**Rodzaj i parametry paliwa gazowego:**

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- ciepło spalania 39,5 MJ/m³
- ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 200 ÷ 300 kPa
- ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru 1,8 ÷ 3,6 kPa

III. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest budowa:

1. **Gazociągu** /* przyłącza gazowego/* DN 63 PE o długości do 15,0 mb na odcinku od gazociągu bazowego w drodze gminnej – aleja Robiniowa, dz. nr ew. 127/4 obręb 0026 Załuski do miejsca wskazanego na planowaną lokalizację punktu redukcyjno-pomiarowego na nieruchomości Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, **poprzez działkę o nr ew. 127/4 obręb 0026 Załuski, stanowiącą drogę gminną oraz działkę o nr ew. 120/1 obręb 0026 stanowiącą własność Gminy Załuski. Warunkiem wybudowania przyłącza jest uzyskanie od wszystkich właścicieli ww. działek zgód na budowę przyłącza gazowego ś/c zawartych w decyzjach administracyjnych oraz porozumieniu między przedsiębiorstwem energetycznym Gaz Mazowsze Dystrybucja Sp. z o. o., a właścicielem nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu.**
2. Punktu redukcyjno-pomiarowego ś/c o przepustowości Q_{MAX}=40 m³/h
3. Instalacji gazowej wewnętrznej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie.



- IV. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:**
1. Miejsce usytuowania gazomierza – w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego ciśnienia;
 2. Gazomierz miechowy G25, reduktor FMS $Q_{MAX}=50m^3/h$
 3. Punktu redukcyjno – pomiarowy wyposażony w zawór klapowy MAG-3 DN50.
- V. Granica własności sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o.:**
Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o. i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie armatura odcinająca dopływ paliwa gazowego usytuowana w stacji redukcyjno-pomiarowej.
- VI. Projektowany koszt wykonania przyłączenia:**
1. W zakresie, o którym mowa w rozdziale III. pkt. 1 i 2, na dzień wystawienia niniejszego dokumentu, koszt wykonania przyłączenia wyniesie **4 038,40 zł netto** plus podatek VAT – **brutto 4 967,23 zł**.
 2. Ostateczna opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej” taryfę dla paliw gazowych.
- VII. Rozpoczęcie procesu związanego z przyłączeniem do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. zrealizowane będzie w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia i nastąpi po:**
1. Zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o., a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie. Zawarcie umowy nastąpi na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,
 2. Zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowym, o którym mowa w rozdziale IV, zgodnie z wymogami GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. określonymi w rozdziale V i obowiązującymi przepisami.
- VIII. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią:**
podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o., na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
- IX. Informacje ogólne:**
1. GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za nakłady poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej.
 3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz **uzgodnienia z GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. lokalizacji urządzeń, o których mowa w rozdziale IV**. Projekt budowlany należy uzgodnić przez uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Do uzgodnienia należy dostarczyć projekt budowlany w 5 egzemplarzach (4 egzemplarze dla inwestora, 1 egzemplarz dla GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o.).
 4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych.

UWAGA:

1. Okres ważności Warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi 3 lata od daty ich wystawienia.
2. Zawarcie z GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. Umowy o przyłączenie do sieci gazowej przedłuża ważność Warunków przyłączenia do dnia zrealizowania inwestycji przyłączeniowej.
3. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o.
4. Wpływ na czas realizacji przyłączenia mają w szczególności:
 - niezależne od GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej;
 - utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych;
 - siła wyższa.

.....
(potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis wnioskodawcy)

GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Remigiusz Górzyński
.....

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo gazownicze)



Laski, dnia 24.07.2023 r.

SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.
ul. Warszawska 10A
06-400 Ciechanów

GMD.WP.36.2023

Termin ważności: 23.07.2026

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO
ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI POWYŻEJ 10 m³/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E**

Wydano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133. poz. 891).

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.07.2023 r. GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektu: **projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego**, celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb: ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków do następujących odbiorników:

l.p.	Urządzenie	szt.	Moc odbiornika [kW]	Moc razem [kW]
1.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.	1	150	150
2.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa	21	11	231
Razem:				381

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi: **30 m³/h**Liczba układów pomiarowych: **1 szt.**Roczny pobór paliwa gazowego: **ok. 9 500 m³/rok**Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: **I kw. 2025 r.****I. Adres przyłączanego obiektów:**

Obiekt: **budynek mieszkalny wielorodzinny – budynek nr 3**
Numery działek: **119, 120/1**
Obręb: **0026 Żaluski**
Ulica/adres: **al. Robiniowa**
Miejscowość: **Żaluski**
Gmina: **Żaluski**

II. Tytuł prawny do nieruchomości:**Prawo własności:** do okazania podczas podpisywania umowy o przyłączenie do sieci gazowej**Rodzaj i parametry paliwa gazowego:**

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- ciepło spalania 39,5 MJ/m³
- ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 200 ÷ 300 kPa
- ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru 1,8 ÷ 3,6 kPa

III. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej i dostarczenia paliwa gazowego jest budowa:

1. **Gazociągu** /* przyłącza gazowego /* DN 63 PE o długości ok 72,0 mb na odcinku od gazociągu bazowego w drodze gminnej – aleja Robiniowa, dz. nr ew. 127/4 obręb 0026 Żaluski do miejsca wskazanego na planowaną lokalizację punktu redukcyjno-pomiarowego na nieruchomości Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, **poprzez działkę o nr ew. 127/4 obręb 0026 Żaluski, stanowiącą drogę gminną oraz działkę o nr ew. 120/1 obręb 0026 stanowiącą własność Gminy Żaluski. Warunkiem wybudowania przyłącza jest uzyskanie od wszystkich właścicieli ww. działek zgód na budowę przyłącza gazowego ś/c zawartych w decyzjach administracyjnych oraz porozumieniu między przedsiębiorstwem energetycznym Gaz Mazowsze Dystrybucja Sp. z o. o., a właścicielem nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu.**
2. Punktu redukcyjno-pomiarowego ś/c o przepustowości Q_{MAX}=40 m³/h
3. Instalacji gazowej wewnętrznej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie.



- IV. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:**
1. Miejsce usytuowania gazomierza – w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego ciśnienia;
 2. Gazomierz miechowy G25, reduktor FMS $Q_{MAX}=50m^3/h$
 3. Punktu redukcyjno – pomiarowy wyposażać w zawór klapowy MAG-3 DN50.
- V. Granica własności sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o.:**
Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o. i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie armatura odcinająca dopływ paliwa gazowego usytuowana w stacji redukcyjno-pomiarowej,
- VI. Projektowany koszt wykonania przyłączenia:**
1. W zakresie, o którym mowa w rozdziale III. pkt. 1 i 2, na dzień wystawienia niniejszego dokumentu, koszt wykonania przyłączenia wyniesie **10 074,70 zł netto** plus podatek VAT – **brutto 12 391,88 zł.**
 2. Ostateczna opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej” taryfę dla paliw gazowych.
- VII. Rozpoczęcie procesu związanego z przyłączeniem do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. zrealizowane będzie w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia i nastąpi po:**
1. Zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o., a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie. Zawarcie umowy nastąpi na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,
 2. Zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowym, o którym mowa w rozdziale IV, zgodnie z wymogami GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. określonymi w rozdziale V i obowiązującymi przepisami.
- VIII. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią:**
podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o., na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
- IX. Informacje ogólne:**
1. GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za nakłady poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej.
 3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz **uzgodnienia z GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. lokalizacji urządzeń, o których mowa w rozdziale IV.** Projekt budowlany należy uzgodnić przez uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Do uzgodnienia należy dostarczyć projekt budowlany w 5 egzemplarzach (4 egzemplarze dla inwestora, 1 egzemplarz dla GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o.o.).
 4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych.

UWAGA:

1. Okres ważności Warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi 3 lata od daty ich wystawienia.
2. Zawarcie z GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. Umowy o przyłączenie do sieci gazowej przedłuża ważność Warunków przyłączenia do dnia zrealizowania inwestycji przyłączeniowej.
3. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o.
4. Wpływ na czas realizacji przyłączenia mają w szczególności:
 - niezależne od GAZ MAZOWSZE Dystrybucja Sp. z o. o. opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej;
 - utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych;
 - siła wyższa.

.....
(potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis wnioskodawcy)

GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

.....
Ramigajsz Górczyński
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo gazownicze)