



Standard wykończenia kotłowni:
Podłoga gres techniczny
Ściany do wys. 2m gładzura
malowanie emulsyjne białe

W miejscu istniejących wrót
stalowych zbudować drzwi
90/200 EI30, okno 78/80 i
nawiew o przekroju 20x15cm

K 01	Kotłownia gazowa
	8,21m ² gres techniczny

Wzajemnie prawo inżynierskiego opracowania są zastrzeżeniem. Kopiażenie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody autora jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KAMP s.c.
Krzysztof Paluszki & Marcin Paluszki
09-100 Płońsk, ul. Północna 13/20, tel. 0-23 662 75 83

Instalacja: Budowa instalacji – kotłowni gazowej
wzrost ze zbiornikami gazu i oczyszczalni ścieków
w Stróżewie nr ewid. działki: 198/11

Projektant: Gmina Zoluski
09-142 Zoluski, Zoluski, 67

Nazwa obiektu:	Rzut przyziemia – projektowana instalacja	Nr rys.	2	Format rys.	A2
Imię i Nazwisko projektanta:	inż. Krzysztof Paluszki	Data:		Skala:	1:200/50
Typ prac:	kotłownia gazowa	Nr upr.:		Przebieg:	PB
Wzrost:		Podpis:		Wzrost:	KAMP