

**Pytanie 1.**

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczalnych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza każdy typ oczyszczalni, które spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie 2.** Czy wyroby budowlane, o których mowa w STWiORB, mi.in. przepompownie ścieków podczyszczonych - mają być zgodne z normą PN-EN 12050-2:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3?

Zgodnie z tym systemem wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, a producent musi wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych na kompletną przepompownię ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 wprowadzenie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom, a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności, zgodnie z art. 38 Ustawy o systemie zgodności grozi kara do 100 000 zł. Karze grzywny podlegają także Ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby do oferty załączone były deklaracje zgodności dla przewidzianych do wbudowania pompowni ścieków z normami:

w budynkach i ich otoczeniu-Zasady budowy i badania-Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia.

- PN-EN 12050-2:2002 ( nr EN wprowadzonej EN 12050-2:2000)Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych -Zasady budowy i badanie-Część 2: Przepompownie ścieków wolnych od fekaliów.

**Wójt**  
*Romuald Woźniak*  
**Romuald Woźniak**