

WSG.271.8.2017

GMINA ZAŁUSKI
Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz
Załuski 67, 09-142 Załuski
REGON: 130378545
NIP: 567-178-34-57

OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz
Kościelny, Rościszewo i Mała Wieś

WSZYSCY OFERENCI

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny, Rościszewo i Mała Wieś” (BZP Nr: 617050-N-2017 ; data zamieszczenia: 16.11.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie Nr 1

Zgodnie z treścią Specyfikacji technicznej jak niżej :

„ Należy zastosować elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o średnicy zalecanej przez producenta kolektorów słonecznych z wykorzystaniem złączek systemowych . Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną kauczukową o grubości min. 13 mm z materiału o niskim współczynniku dyfuzji pary wodnej , zamknięto – komórkowej strukturze , odporności na promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej z zachowaniem parametrów w zakresie co najmniej od – 50 °C do +150 °C.


Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany środek niezamarzający , temperaturę oraz ciśnienie”.

Informujemy , że zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest w sekcji F- Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu .

Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz.1422 z dnia 17 lipca 2015 r. oraz zawarta definicją instalacji grzewczych w rozdziale 4 par.133.1. Widnieje zapis

„ § 133 .1. Instalacje ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą , pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami , znajdującymi się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia , węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła ,,

Co oznacza , że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5) . W przypadku



WSG.271.8.2017

Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz
Kościelny, Rościszewo i Mała Wieś

ruk do transportu cieczy solarnej obowiązują 100 % wymagania według aktów prawnych jw.

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego, ogrzewania potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie .

Prosimy o potwierdzenie , że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowania instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania i zastrzeżenia jakie wynikają z 100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 p.1.5).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza (po ponownym przanalizowaniu przytoczonych przez kierującego zapytanie przepisów prawa, że zgodnie z obowiązującymi zapisami przytoczonymi w zapytaniu, w przypadku izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. Rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowania instalacji kolektorów słonecznych, które spełniają wszystkie wymagania i zastrzeżenia, jakie wynikają z wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5.)

Wójt Gminy Załuski


Romuald Woźniak