

27.9.2019

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie

GMINA ZAŁUSKI

Załuski 67, 09-142 Załuski

REGON: 130378545

NIP: 567-178-34-57

Załuski

WSZYSCY OFERENCI

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski” (BZP Nr: 621034-N-2019; data zamieszczenia: 2019-11-12 r.).

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy w zakres prac dotyczących kotłowni w budynku szkoły Podstawowej w Kroczewie wchodzi prace remontowo-budowlane tj.: wyrównanie i malowanie ścian, wyrównanie posadzek i ułożenie płytek, wymiana drzwi wejściowych, obłożenie płytkami schodów zewnętrznych prowadzących do kotłowni, dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących wymagań itp.?

Odpowiedź:

Tak, w zakres prac dotyczących kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie wchodzi prace remontowo – budowlane, wskazane w załączonym poprawionym kosztorysie.

Pytanie 2

Czy zamawiający przyjmuje możliwość zmiany zastosowanej technologii z ocieplenia stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie granulatem z wełny mineralnej na ocieplenie stropu piętra nad pomieszczeniami ogrzewanymi styropianem o odpowiednich parametrach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza użycia styropianu pod warunkami, że:

- współczynnik przenikania ciepła przegrody po wykonaniu ocieplenia nie będzie większy niż zakładany w audycie;

27.9.2019

*Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie
Zaluski*

- styropian zostanie ułożony na wyrównanym podłożu w co najmniej dwóch warstwach, tak aby styki połączenia płyt dolnej i górnej warstwy nie pokrywały się;
- ewentualne szczeliny pomiędzy płytami styropianu oraz elementami budynku (słupy, ściany) zostaną uzupełnione pianką poliuretanową.

W zakresie stropodachu pozostają zapisy bez zmian, zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 3

Kto ponosi koszt zakupu i montażu podzespołów potrzebnych do przyłączenia kotła pelletowego do instalacji C.O. (centralnego ogrzewania)?

Odpowiedź:

Przyłączenie kotła do instalacji co i związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4

Kto ponosi koszty zakupu i montażu podzespołów potrzebnych do przyłączenia kotła pelletowego do instalacji C.W.U. (cieplej wody użytkowej)?

Odpowiedź:

Przyłączenie kotła do instalacji c.w.o. i związane z tym koszty leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Pytanie 5

Czy wszystkie kotłownie przeznaczone do montażu kotłów pelletowych spełniają wymagania w odniesieniu do ciągu kominowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapewnienie odpowiednich parametrów kominą odprowadzającego spaliny z kotła leży po stronie właściciela nieruchomości.

Wójt Gminy Zaluski

Kamil Kuprowski