



**GMINA ZAŁUSKI**

Załuski 67, 09-142 Załuski

REGON: 130378545

WSG: 271.8.2013

NIP: 567-178-34-37



Załuski, dnia 25.09.2013r.

## Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 4

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski" (BZP Nr 375582-2013 z dnia 16.09.2013r.)*

Na podstawie art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 907) Zamawiający - Gmina Załuski, Załuski 67, 09 – 142 Załuski, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugzaluski.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

### Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne tj. do opisanych w projekcie studni chłonnych, studnie z kręgów betonowych?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni z kręgów betonowych o średnicach odpowiadających średnicom zaprojektowanych studni chłonnych, z możliwością wglądu do wnętrza studni oraz wywiewką kanalizacyjną.

Wzrost  
  
Romuald Wozniak